

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а т.236-15-05, 210-44-23, факс 212-42-52

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Перми по Кировскому району

1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Пермь, ул. Сысольская, 16, т. 258-40-01, доб.306 E-mail:kirov6bond@vandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,)

Предписание № 1137/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Юридическому лицу – Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 85» г. Перми.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Перми по пожарному надзору УНПР Главного управления МЧС России от "17" октября 2019 года № 1137, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 часов 00 минут "05" декабря 2019 года по 16 часов 00 минут "06" декабря 2019 года проведена внеплановая выездная проверка, инспектором ОНПР г.Перми по Кировскому району 1 ОНПР по городу Перми Каракуловой Натальей Игоревной,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления);

мест осуществления деятельности Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 85» г. Перми, при проведении проверки присутствовала заведующий Лбова Светлана Дмитриевна.

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

N Пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Ул. Камышинская,9				
1.	В группе «Пчелки» ширина выхода на лестницу 3-го типа менее нормативной (по факту 0,68 м)	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.4. СП 1.13130.2009; п. 6.32* СНиП 21-01-97*.	01.07.2020	
2.	На лестницах 3 типа (выхода из групп 1 этажа) не соответствует ширина и высота проступи ступеней - ширина 0,17 см, высота 0,15 м	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009; п. 6.28*, 6.30 СНиП 21-01-97*.	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных


лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.




(подпись)
« 06 » 11 2019 г.

Старший инспектор ОНПР города Перми
по Кировскому району 1 ОНПР
по городу Перми
Каракулова Н.И.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)
" " 2019 года.



(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 449-99-99
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02