

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России)**

**Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:

Россия, 614042, г. Пермь, ул. Торговая, д.5а

Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail: cgsn133@rambler.ru

ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ  


О.В. Пузырева

11 марта 2022 г.

МП



**Протокол лабораторных испытаний по физическим факторам**

**№ 1221**

**от 11 марта 2022 г.**

1. Наименование и контактные данные заявителя: МАДОУ «Детский сад № 85» г. Пермь,
2. ИНН 5908016082, ОГРН 1025901606136, E-mail: ds85@obrazovanie.perm.ru.
3. Юридический адрес заявителя: 614023, Пермский край, г. Пермь, ул. Камышинская, 9.
4. Фактический адрес заявителя: 614023, Пермский край, г. Пермь, ул. Камышинская, 9.
5. Дата подачи заявления: 01.03.2022 г.
6. Наименование образца испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости): параметры микроклимата: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха
7. Время и дата проведения испытаний: 08 час. 45 мин. 11.03.2022 г.
8. Место проведения испытаний: измерения проведены в помещениях корпуса МАДОУ «Детский сад № 85» г. Пермь, расположенного по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул. Камышинская, д. 1.
9. Условия окружающей среды при проведении испытаний, влияющие на интерпретацию результатов (при проведении испытаний специалистами ИЛЦ): соответствуют требованиям нормативной документации. Данные на 11.03.2022 г.: температура наружного воздуха -18<sup>0</sup>С, относительная влажность воздуха 94 %, атмосферное давление – 779 мм рт.ст.
10. Ф.И.О., должность лица, проводившего испытания: Каменских Е.М. – химик-эксперт – специалист по замерам физических факторов ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России
11. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведены испытания: Шукина Е.Н. – зам. заведующего МАДОУ «Детский сад № 85» г. Пермь.
12. Дополнительные сведения: согласно Контракту № 393 от 02.03.2022 г.
13. НД на метод испытания: ГОСТ 30494-2011

14. Результаты испытаний:

№ п/п	Место проведения измерений	Категория тяжести работ	Температура воздуха, °С				Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с		Индекс тепловой нагрузки среды, °С		Наименование СИ, тип (марка), год вводы в эксплуатацию, номер инвентарный
			Высота от пола, м	Средняя величина	Расширенная неопределенность (U <sub>p</sub> )	Средняя величина	Расширенная неопределенность (U <sub>p</sub> )	Средняя величина	Расширенная неопределенность (U <sub>p</sub> )	Средняя величина	Расширенная неопределенность (U <sub>p</sub> )		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<p>Корпус на ул. Камышинская, 1</p> <p>Группа «Почемучки»</p>													
1.	Игровая		0,1	23,93	0,23			< 0,1	0,00			-	- Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» зав. №224717, погрешности по температуре ± 0,2 0С, по влажности ± 3 %, по скорости движения воздуха ± (0,05+0,05V); свидетельство о поверке № С-М/21-07-2021/81139796 от 21.07.2021г., действительно до 20.07.2023г., инв. № 48812235, 2017г.
			0,4	23,93	0,23	25,7	3,5	< 0,1	0,00				
			1,7	23,93	0,23			< 0,1	0,00				
2.	Спальная		0,1	24,44	0,23			< 0,1	0,00			-	- Рулетка измерительная металлическая УМЗМ, зав. №354 ЗКТ, свидетельство о поверке №С-ВН/05-10-2021/100022339 от 05.10.2021 г. до 04.10.2022 г., 2015 г., б/инв. №
			0,4	24,44	0,23	19,3	3,5	< 0,1	0,00				
			1,7	24,44	0,23			< 0,1	0,00				
3.	Приемная		0,1	24,60	0,23			< 0,1	0,00			-	- Рулетка измерительная металлическая УМЗМ, зав. №354 ЗКТ, свидетельство о поверке №С-ВН/05-10-2021/100022339 от 05.10.2021 г. до 04.10.2022 г., 2015 г., б/инв. №
			0,4	24,60	0,23	25,4	3,5	< 0,1	0,00				
			1,7	24,60	0,23			< 0,1	0,00				
<p>Группа «Фиксики»</p>													
4.	Игровая		0,1	23,46	0,23			0,13	0,06			-	- Рулетка измерительная металлическая УМЗМ, зав. №354 ЗКТ, свидетельство о поверке №С-ВН/05-10-2021/100022339 от 05.10.2021 г. до 04.10.2022 г., 2015 г., б/инв. №
			0,4	23,46	0,23	28,7	3,5	0,13	0,06				
			1,7	23,46	0,23			0,13	0,06				
5.	Умывальня		0,1	23,69	0,23			< 0,1	0,00			-	- Рулетка измерительная металлическая УМЗМ, зав. №354 ЗКТ, свидетельство о поверке №С-ВН/05-10-2021/100022339 от 05.10.2021 г. до 04.10.2022 г., 2015 г., б/инв. №
			0,4	23,69	0,23	27,7	3,5	< 0,1	0,00				
			1,7	23,69	0,23			< 0,1	0,00				
6.	Приемная		0,1	23,80	0,23			< 0,1	0,00			-	- Рулетка измерительная металлическая УМЗМ, зав. №354 ЗКТ, свидетельство о поверке №С-ВН/05-10-2021/100022339 от 05.10.2021 г. до 04.10.2022 г., 2015 г., б/инв. №
			0,4	23,80	0,23	25,0	3,5	< 0,1	0,00				
			1,7	23,80	0,23			< 0,1	0,00				

Лицо ответственное за оформление данного протокола \_\_\_\_\_

ФМБА России

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: \_\_\_\_\_

ФМБА России

Каменских Е.М. – химик-эксперт – специалист по замерам физических факторов ФГБУЗ ЦГиЭ № 133

Каменских Е.М. – химик-эксперт – специалист по замерам физических факторов ФГБУЗ ЦГиЭ № 133



Описание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам (объектам), прошедшим испытания, отраженным в данном протоколе ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем.

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Мнения и интерпретации (не являющиеся экспертным заключением) - не требуются

МП

Протокол № 1221 от 11.03.2022 г.